



Zertifikat Nr.: 1308-6180

Zertifikatsinhaber: PAW GmbH & Co. KG, Böcklerstrasse 11, DE-31789 Hameln

Gestützt auf das Reglement ZW101 „Allgemeine Geschäftsbedingungen der SVGW Zertifizierungsstelle Wasser“ zertifiziert der SVGW die folgenden Serienprodukte:

Rubrik: Wärmetauscher
Bezeichnung: Friwa (Frischwasserstation mit / ohne Zirkulation)
Speicher-Umladestationen Midi und Maxi
Typen: FriwaMicro
FriwaMini
FriwaMidi
FriwaMaxi
FriwaMega
Zirkulationsset (FriwaMini, -Midi, -Maxi, -Mega, -Kaskade)
Kaskadenrohrsatz (FriwaMini, -Midi, -Maxi, -Mega)

Wärmeübertragung in einen Warmwasserpeicher:
Speicher-Umladestation Midi, -Maxi

DN: 15...32 PN: 6 tmax: 80, 95 °C

Zertifizierungsgrundlage: SVGW ZW131 (01/19), W3 (2013)

Gültigkeit: 31.01.2025

Auflagen (A) / Bemerkungen (B):
Keine

Der Antragsteller ist berechtigt, die oben erwähnten Produkte als SVGW zertifiziert anzubieten und das obige SVGW-Konformitätszeichen zu verwenden (Publikation im Zertifizierungsverzeichnis Wasser).



akkreditiert nach
SN EN ISO/IEC 17065

Schweizerischer Verein des Gas- und Wasserfaches
Zertifizierungsstelle Wasser


Javier Fernandez
Leiter

Rubrik: Wärmetauscher

Bezeichnung: Friwa (Frischwasserstation mit / ohne Zirkulation)
Speicher-Umladestationen Midi und Maxi

Typen	DN	PN	C*	Geräusch- gruppe	Verluste kWh/24 h / ErP Klasse	Inhalt	Index	Metrologie
FriwaMicro	15 (3/4")	6	80	-	-	-	-	-
FriwaMini mit / ohne Zirkulation	15 (3/4")	6	95	-	-	-	-	-
FriwaMidi mit / ohne Zirkulation	20 (1")	6	95	-	-	-	-	-
FriwaMaxi mit / ohne Zirkulation	25 (1 1/4")	6	95	-	-	-	-	-
FriwaMega mit / ohne Zirkulation	32 (1 1/2")	6	95	-	-	-	-	-
Zirkulationsset (FriwaMini, - Midi, -Maxi, -Mega, -Kaskade) -	-	6	95	-	-	-	-	-
Kaskadenrohrsatz (FriwaMini, - Midi, -Maxi, -Mega)	-	6	95	-	-	-	-	-
Speicher-Umladestation Midi	20 (1")	6	95	-	-	-	-	-
Speicher-Umladestation Maxi	25 (1 1/4")	6	95	-	-	-	-	-